



# Seguridad en equipos ATEX

## Comprueba la categoría del equipo



- ✓ **Consulta** el marcado del equipo
- ✓ **Comprueba** que la categoría del equipo es acorde a la zona
- ✓ **Nunca** coloques un equipo de una categoría inferior para la zona clasificada

Zonas	Categoría RD 400/96	EPL UNE-EN 60079-14
GAS	0: presencia permanente	1G → Ga
	1: presencia ocasional	2G o 1G → Gb o Ga
	2: presencia rara	3G, 2G o 1G → Gc, Gb o Gc
POLVO	20: presencia permanente	1D → Da
	21: presencia ocasional	2D o 1D → Db o Da
	22: presencia rara	3D, 2D o 1D → Dc, Db o Da